



Zakład Zduńsko-Kominarski
KRZYSZTOF TREPIŃSKI
62-095 Murowana Goślina, ul. Gajowa 31
tel. 61 8114 246, kom. 605 120 495
e-mail: krzysztof.trepinski@vp.pl
NIP 777-176-98-83 REGON 630348451

OPINIA KOMINIARSKA WSTĘPNA Nr 13/07/2019r

z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 10 m6 położonym w 62-095 Murowana Goślina przy ulicy Przemysłowej dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez: pustostan.
będącym własnością: Gmina Murowana Goślina ul. Pl. Powstańców Wkp. 9 62-095 Murowana Goślina sporządzona została przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego pana Krzysztofa Trepieńskiego w celu :

1. Wskazania przewodu kominowego oraz miejsca i usytuowania na podłączenie.

W związku z powyższym stwierdza się co następuje :

Nowo projektowany kocioł gazowy c.o. kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania, należy podłączyć do współosiowego koncentrycznego przewodu spalinowo-powietrznego o średnicy zalecanej przez producenta kotła.

Odprowadzenie spalin z kotła gazowego c.o. należy wyprowadzić przewodem spalinowo-powietrznym na zewnątrz budynku przez dach zgodnie z PN.

Wentylację wywiewną grawitacyjną kuchni (kratka wentylacyjna o powierzchni 200cm² bez przesłony) z projektowanym kotłem gazowym c.o. i istniejącą kuchenką gazową należy podłączyć przewodu kominowego nr 4 (grupa kominowa 4).

Z przewodu kominowego nr 4 należy odłączyć wentylację wywiewną wc (korytarz na poddaszu) wspólne podłączenie z kuchnią w mieszkaniu 6.

Wentylację wywiewną wc należy podłączyć do przewodu kominowego nr 1 (grupa kominowa 4) po uprzednim odłączeniu kotła węglowego c.o. w piwnicy.

Uwagi: po wykonaniu, należy zgłosić pod nr 605 120 495 w celu ustalenia prawidłowości podłączenia.

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 5.12.2003r. (Dz.U. Nr 207 poz. 2016), Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1998r. (Dz.U. Nr 74 poz.836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15.06.2003r.(Dz.U.nr 121 poz.1138) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Opinię sporządzono w 2 egzemplarzach z przeznaczeniem 1 egz. dla Inwestora i Opiniodawcy.

Potwierdzenie odbioru opinii:


Dnia 15.07.2019 r podpis

KRZYSZTOF TREPIŃSKI
MISTRZ KOMINIARSKI
Nr uprawnień 60/07
62-095 Murowana Goślina, ul. Gajowa 31
tel. 61 8114 246, 605 120 495
Opiniodawca
mistrz kominarski


Szkic orientacyjny na odwrocie.

SZKIC ORIENTACYJNY.


Gr I




Gr II




Gr III



Gr IV



Gr V



Wlk, Wlc.o.g m6 I (projekt).

ul.Przemysłowa 10

Legenda oznaczeń:

Wlk, Wlc.o.g- wentylacja wywiewna grawitacyjna kuchni i kotła gazowego c.o.

c.o.g- kocioł gazowy c.o. z zamkniętą komorą spalania kondensacyjny.

n- parter.

l- pierwsze piętro.

KRZYSZTOF TREPIŃSKI
MISTRZ KAMIENIARSKI
Nr uprawnień 550/07

Opracował:

62-095 Murwana Gmina, ul. Gajowa 31
tel. 61 8114 246, 605 120 495