

UWAGA

1. Dobrać kotły odpowiednie do ciśnienia w punkcie odbioru - zgodnie z Warunkami Technicznymi.
2. Kuchenki gazowe podłączyć za pomocą wężyków elastycznych DN15.
3. Gazomierze należy instalować w przedziale wysokości od 0,3 m do 1,8 m od poziomu podłogi do spodu gazomierza.
4. Odległość gazomierza od najbliższego urządzenia gazowego musi wynosić min. 3m licząc po trasie instalacji gazowej.
5. Zawór odcinający stosować przed każdym gazomierzem.
6. Montaż gazomierza w odległości co najmniej 1,0 m od licznika elektrycznego.
7. Wszystkie przejścia instalacji gazowej przez ścianę realizować w tulejach osłonowych.
8. Podejścia pod kuchenki gazowe z rur DN15.
9. Odległość między kotłem a szafką kuchenną powinna wynosić powyżej 10cm.
10. Należy dobrać kocioł na ciśnienie 1,7-2,5 kPa

KRESKA PROJEKT
Katarzyna Pawlak
ul. Ścinawska 48
60-178 Poznań
T: 602 58 58 44

branża	SANITARNA		
projektował	mgr inż. K. Pawlak WKP/0403/PWOS/17	12/19	podpis
sprawdził	mgr inż. R. Cieślik 283/89/PW	12/19	podpis
zadanie	PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY - ROZBUDOWA INSTALACJI GAZU W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM		
adres	gm. Murowana Goślina, m. Murowana Goślina ul. Przemysłowa 10, dz. nr geod. 784/1	inwestor	MG Sport Nieruchomości Sp. z o.o. ul. Mściszewska 10, 62-095 Murowana Goślina NIP 777 310 45 50
nazwa rysunku	INSTALACJA GAZU - RZUT PIĘTRA	skala 1:100	stadium Projekt budowlany
			nr rys. 3