



## **OPINIA KOMINIARSKA WSTĘPNA Nr 10/07/2019r**

z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 10 m 7A położonym w 62-095 Murowana Goślina przy ulicy Przemysłowej dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez: Ryszard Kempa, będącym własnością: Gmina Murowana Goślina ul. Pl. Powstańców Wkp. 9 62-095 Murowana Goślina sporządzona została przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego pana Krzysztofa Trepińskiego w celu :

### **1. Wskazania przewodu kominowego oraz miejsca i usytuowania na podłączenie.**

#### **W związku z powyższym stwierdza się co następuje :**

Nowo projektowany kocioł gazowy c.o. kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania, należy podłączyć do współosiowego koncentrycznego przewodu spalinowo-powietrznego o średnicy zalecanej przez producenta kotła.

Odprowadzenie spalin z kotła gazowego c.o. należy wyprowadzić przewodem spalinowo-powietrznym na zewnątrz budynku przez dach zgodnie z PN.

Wentylację wywiewną grawitacyjną kuchni (kratka wentylacyjna o przekroju 200cm<sup>2</sup> bez przesłony) z projektowanym kotłem gazowym c.o. i kuchenką gazową należy podłączyć przewodem wentylacyjnym średnicy  $\phi=150$  ze stali w otulinie termicznej. Przewód wentylacyjny należy wyprowadzić na zewnątrz budynku ponad dach zgodnie z PN.

**Uwagi:** po wykonaniu, należy zgłosić pod nr 605 120 495 w celu ustalenia prawidłowości podłączenia.

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 5.12.2003r. (Dz.U. Nr 207 poz. 2016), Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1998r. (Dz.U. Nr 74 poz.836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15.06.2003r.(Dz.U.nr 121 poz.1138) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Opinię sporządzono w 2 egzemplarzach z przeznaczeniem 1 egz. dla Inwestora i Opiniodawcy.

Potwierdzenie odbioru opinii:

Dnia 15.07.2019 r podpis

**KRZYSZTOF TREPIŃSKI**  
**MISTRZ KOMINIARSKI**  
Nr uprawnień 60707  
62-095 Murowana Goślina, ul. Gajowa 31  
tel. 61/811 4246, 605 120 495  
Opiniodawca  
mistrz kominarski