



- 1) Przewody należy rozprowadzić w izolacji termicznej oraz w sposób uniemożliwiający redukcję strącenia i samokompensację przewodów instalacji centralnego ogrzewania
- 2) W najniższych punktach instalacji zamontować odpowietrzniki automatyczne
- 3) Instalacje c.o. należy zaizolować zgodnie z wytycznymi WT 2018
- 4) Instalację przy przejściu przez ścianę prowadzić w rurze osłonowej.

KRESKA PROJEKT	KRESKA PROJEKT Katarzyna Pawlak ul. Ścinawska 48 60-178 Poznań T: 602 58 58 44	
	branża	SANITARNA
	projektował	podpis
	mgr inż. K. Pawlak WKP/0403/PWOS/17	12/19
zadanie	sprawił	podpis
INSTALACJA OGRZEWCA BUDYNEK MIESZKALNY WIEŁORODZINNY	mgr inż. R. Cieślak 283/89/PW	12/19
adres	inwestor	
gm. Murowana Goślińska, m. Murowana Goślińska dz. nr geod. 784/1	MG Sport Nieruchomości Sp. z o.o. ul. Mściżewska 10, 62-095 Murowana Goślińska NIP 777 310 45 50	
nazwa rysunku	skala	stadium
RZUT PIWNIC - INSTALACJA CO	1:100	Projekt bud. - wykonawczy
		nr rys.
		1