

UWAGI i OZNACZENIA:

17 x 2,75 — Instalacja centralnego ogrzewania (grzejniki) - zasilanie

Rury wielowarstwowe PE-Xc/Al/PE

17 x 2,75 — Instalacja centralnego ogrzewania (grzejniki) - powrót

Rury wielowarstwowe PE-Xc/Al/PE

Tabelka opisująca parametry grzejnika

Symbol pomieszczenia	0.13	Symbol grzejnika
Obciążenie cieplne pomieszczenia	Φ=298 W 20 °C	Projektowa temp. wewnętrzna
Nazwa typu grzejnika	21VM/600 400 mm	Wielkość grzejnika
Typ grzejnika	V&N COSMO T6	
Długość grzejnika	400 600 80	Głębokość grzejnika
Wysokość grzejnika		

013G0360 1,00 DX — Grzejnik płytowy z podłączeniem środkowym + głowica termostatyczna

Typ zaworu termostatycznego

Wartość nastawy wstępnej na zaworze

Typ głowicy termostatycznej

1) Przewody należy rozprowadzić w izolacji termicznej oraz w sposób umożliwiający redukcję strat ciśnienia i samokompensację przewodów instalacji centralnego ogrzewania
2) W najwyższych punktach instalacji zamontować odpowietrzniki automatyczne
3) Instalacje c.o. należy zaizolować zgodnie z wytycznymi WT 2018
4) Instalację przy przejściu przez ściany prowadzić w rurze osłonowej.

KRESKA PROJEKT Katarzyna Pawlak ul. Ścinawska 48 60-178 Poznań T: 602 58 58 44	**branża** SANITARNA		
	projektował mgr inż. K. Pawlak WKP/0403/PWOS/17	12/19	**podpis**
zadanie INSTALACJA OGRZEWCZA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY	**sprawdził** mgr inż. R. Cieślik 283/89/PW	12/19	**podpis**
adres gm. Murowana Goślina, m. Murowana Goślina dz. nr geod. 784/1	**inwestor** MG Sport Nieruchomości Sp. z o.o. ul. Mściszewska 10, 62-095 Murowana Goślina NIP 777 310 45 50		
nazwa rysunku RZUT PARTERU - INSTALACJA CO	**skala** 1:100	**stadium** Projekt bud. - wykonawczy	**nr rys.** 2