

UWAGI i OZNACZENIA:

17 x 2,75 — Instalacja centralnego ogrzewania (grzejniki) - zasilanie

Rury wielowarstwowe PE-Xc/Al/PE

17 x 2,75 — Instalacja centralnego ogrzewania (grzejniki) - powrót

Rury wielowarstwowe PE-Xc/Al/PE

Tabelka opisująca parametry grzejnika

Symbol pomieszczenia	0.13	0.13	*Symbol grzejnika*
Obciążenie cieplne pomieszczenia	Φ=298 W	20 °C	*Projektowa temp. wewnętrzna*
Nazwa typu grzejnika	21VM/600	400 mm	*Wielkość grzejnika*
Typ grzejnika	V&N COSMO T6		
Długość grzejnika	400	600 80	*Głębokość grzejnika*
Wysokość grzejnika			

013G0360
1,00
DX

Grzejnik płytowy z podłączeniem środkowym + głowica termostatyczna

Typ zaworu termostatycznego
Wartość nastawy wstępnej na zaworze
Typ głowicy termostatycznej

1) Przewody należy rozprowadzić w izolacji termicznej oraz w sposób umożliwiający redukcję strat ciśnienia i samokompensację przewodów instalacji centralnego ogrzewania
2) W najwyższych punktach instalacji zamontować odpowietrzniki automatyczne
3) Instalacje c.o. należy zaizolować zgodnie z wytycznymi WT 2018
4) Instalację przy przejściu przez ściany prowadzić w rurze osłonowej.

KRESKA PROJEKT
Katarzyna Pawlak
ul. Ścinawska 48
60-178 Poznań
T: 602 58 58 44

branża	SANITARNA		
projektował	mgr inż. K. Pawlak WKP/0403/PWOS/17	12/19	**podpis**
sprawdził	mgr inż. R. Cieślik 283/89/PW	12/19	**podpis**
zadanie	INSTALACJA OGRZEWCZA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY		
adres	gm. Murowana Goślina, m. Murowana Goślina dz. nr geod. 784/1		
inwestor	MG Sport Nieruchomości Sp. z o.o. ul. Mściszewska 10, 62-095 Murowana Goślina NIP 777 310 45 50		
nazwa rysunku	RZUT PODDASZA - INSTALACJA CO	**skala** 1:100	**stadium** Projekt bud. - wykonawczy
			nr rys. 4